



ORGANISEREN VAN EVENEMENTEN RICHTLIJNEN BRANDWEER

Gemeente WAARSCHOOT
Vrijwillige Brandweerdienst
Dienst Preventie
Brandweerplein 1
9950 WAARSCHOOT
Tel. 09/250.59.40
Fax 09/378.31.54
preventiebrandweer@waarschoot.be

Voor elk evenement, of het nu gaat om een buurtfeest, fuif, sportwedstrijd, festival, circus of braderie, gelden veiligheidsregels. De organisator is verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers. Vaak is ook een vergunning van de gemeente nodig. Het is gebruikelijk dat de gemeente de vergunningaanvraag voor advies doorstuurt naar de brandweer.

Een aantal eisen waarop de brandweer een aanvraag toetst zijn onder andere:

1. MAXIMUM AANTAL TOEGELATEN PERSONEN

Laagste van volgende 2 berekeningen wordt hiervoor genomen

- Som van de breedte van het aantal uitgangen: 1 persoon = 1 m
- Oppervlakte van het gebeuren: 3 personen per m²
 - Indien stoelen aanwezig telt het aantal zitplaatsen ipv de oppervlakte

2. ELEKTRICITEIT

De elektriciteitsvoorziening (kan ook een groep zijn) dient te beschikken over een geldig keuringsattest volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) door een erkende instelling.

Indien het evenement zich afspeelt na zonsondergang is noodverlichting verplicht. Deze dient te hangen aan alle uitgangen en nooduitgangen. Ook het correcte pictogram dient hierbij aanwezig te zijn.

3. GAS

Enkel verplaatsbare recipiënten voor propaan of butaan zijn toegestaan.

De gasflessen worden van een inrichting voorzien die het omvallen ervan te allen tijde voorkomt.

De gebruiker zorgt ervoor dat de aangewende ontspanners geschikt zijn voor het type afsluiter aanwezig op het recipiënt. De eerste ontspanner, aangepast aan het gebruikte gas, bevindt zich steeds op het gasrecipiënt. Een eventueel tweede kan zich juist voor het verbruikstoestel bevinden.

De lengte van de soepele leidingen moet zo kort mogelijk worden gehouden. De maximale lengte bedraagt 2m.

De recipiënten dienen steeds buitengeplaatst te worden.

4. KOKEN, BAKKEN EN BRADEN

Voor de voeding van kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmingstoestellen wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. De gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementering ter zake en aan de regels van goed vakmanschap.

Indien een tent gebruikt wordt dient de opslagplaats van deze brandstoffen buiten voorzien te worden.

5. TOEGANGSWEGEN

Een minimale vrije breedte van 4m, een breedte van 8m is noodzakelijk indien de weg doodlopend is

6. BLUSTOESTELLEN

Afhankelijk van het risico en de grootte van het evenement zijn minimum 2 of meerdere blustoestellen aangewezen. Een gangbare regel is 1 toestel per 150m².

De meest logische locaties zijn:

- ingang
- bar
- elektriciteitskast
- discobar



ORGANISEREN VAN EVENEMENTEN RICHTLIJNEN BRANDWEER

Gemeente WAARSCHOOT
Vrijwillige Brandweerdienst
Dienst Preventie
Brandweerplein 1
9950 WAARSCHOOT
Tel. 09/250.59.40
Fax 09/378.31.54
preventiebrandweer@waarschoot.be

7. VERSIERINGEN

Alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de brandveiligheid met zich mee brengen.

Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, evenals gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen mogen niet als versiering worden aangewend. Verticaal hangende doeken mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.

Versieringen dienen steeds een brandveiligheidsattest te hebben indien ze gebruikt willen worden in publiek toegankelijke locaties.

8. TENT

Indien het evenement zich afspeelt in een tent zijn volgende zaken belangrijk :

- geen enkele tent mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen
- rondom de tent dient een vrije doorgang van 4m te zijn, te rekenen vanaf de tentharingen.
- afstand van 8m tot eenieder gebouw dat niet tot het evenement behoort
- attest betreffende de stabiliteit van de tent. Hierin moet vermeld worden tegen welke windsnelheid deze tent bestand is. Dergelijk attest kan je krijgen bij je tentenverhuurder.
- tentzeilen moeten uit zelfdovend of onbrandbaar materiaal bestaan (brandklasse A2-M2). De attesten moeten kunnen voorgelegd worden.

Elke tent moet minstens:

- één uitgang hebben bij een bezetting van minder dan 50 personen
- twee uitgangen (diagonaal) hebben bij een bezetting van 50 tot 250 personen
- 3 uitgangen hebben bij een bezetting vanaf 250 tot 500 personen
- per 500 personen extra moet er een extra uitgang voorzien worden

9. NOODPLAN

Tenminste één afgevaardigde van de organisator moet belast worden met het preventief veiligheidstoezicht.

- beschikken over een lijst met alle noodnummers
- gsm's + min EHBO-materiaal beschikbaar
- zorgen dat alle medewerkers alle veiligheidsvoorzieningen kennen

10. KOPIJ VAN DE ONDERSTAANDE ATTESTEN TE BEZORGEN AAN DE BRANDWEER

- **Attest van verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid**
- **Geldig keuringsattest van de elektriciteitsvoorziening(en)**
- **Stabiliteitsattest indien een tent geplaatst wordt**

De brandweer kan voor en/of tijdens het evenement controleren als aan alle brandveiligheidseisen wordt voldaan. Indien niet voldaan wordt kan het evenement worden stopgezet.